

ČESKÝ INFORMATIVNÍ PŘEKLAD CERTIFIKÁTU

Přeloženo AL - pouze pro informaci. Tento dokument není originál ani úředně ověřený překlad. Rozhodující je přiložený původní certifikát.

Sdružení polských elektrikářů (SEP)

Zkušební kancelář pro jakost (BBJ)

04-703 Varšava, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTIFIKÁT SHODY

opravňující označovat výrobek registrovanou značkou SEP-BBJ

Číslo certifikátu: SEP-BBJ/12/004/17

Držitel certifikátu

Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna

Wierbka, ul. Główna 128

42-436 Pilica, Polsko

Výrobce

Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna

Wierbka, ul. Główna 128

42-436 Pilica, Polsko

Název výrobku

Pevné zásuvky pro povrchovou montáž: jednoduché, dvojité a trojité, se zemnicím kontaktem, s ochrannými víčky nebo bez nich, se šroubovými svorkami.

Typy / modely

Řada FALA: typy 114, 115, 460.

Řada MADERA: typy 1277, 1278, 1283.

Jednotlivé varianty jsou uvedeny na druhé straně.

Technické údaje

16 A; 250 V~; 2P+□; 2× (2P+□); 3× (2P+□); IP44.

Certifikační schéma

Typ 5 podle PN-EN ISO/IEC 17067.

Splněné normy

PN-IEC 60884-1:2006 + A1:2009 + A2:2016

(IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013)

PN-E-93201:1997

Zkušební protokol č. LS-17.003/16.065 – vydal SEP-BBJ.

Rozsah a podmínky certifikátu

Certifikát se vztahuje výhradně na výrobky se stejnými vlastnostmi (technickými údaji), jako mají zkoušené vzorky, a které splňují požadavky uvedených norem.

Právo a povinnosti držitele certifikátu jsou stanoveny v samostatné dohodě se SEP-BBJ.

Varšava, 27. 4. 2017

Vedoucí certifikačního oddělení: Zbigniew Brzozowski

PŘÍLOHA K CERTIFIKÁTU - PŘEHLED VARIANT

Certifikát č. SEP-BBJ/12/004/17

Přeloženo AL - pouze pro informaci. Rozhodující je přiložený originál.

Seznam zásuvek

Řada	Typ	Varianta	Druh zásuvky
FALA	114	GNH-1HZ	2P+□, bez víčka
	114	GNH-1HZP	2P+□, s víčkem
	115	GNH-2HZ	2× (2P+□), bez víček
	115	GNH-2HZP	2× (2P+□), s víčky
	460	GNH-3HZ	3× (2P+□), bez víček
	460	GNH-3HZP	3× (2P+□), s víčky
MADERA	1277	GNH-1NZ	2P+□, bez víčka
	1277	GNH-1NZP	2P+□, s víčkem
	1278	GNH-2NZ	2× (2P+□), bez víček
	1278	GNH-2NZP	2× (2P+□), s víčky
	1283	GNH-3NZ	3× (2P+□), bez víček
	1283	GNH-3NZP	3× (2P+□), s víčky

Místo výroby

Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica, Polsko

Další údaje uvedené v originálu

NC-S 17.141
Registrační č. S-S-16-065
Distributorům / příjemcům: 1. Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna, Wierbka, ul. Główna 128, 42-436 Pilica, Polsko; 2. NC.

Poznámka k použití dokumentu

Jde o informační český překlad polského certifikátu shody SEP-BBJ. Tento dokument nepředstavuje nové osvědčení, potvrzení jeho aktuální platnosti ani EU prohlášení o shodě. Originální certifikát je přiložen samostatně.